

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ВОДОКАНАЛ ПЛЮС»
(ООО «ВОДОКАНАЛ ПЛЮС»)**

ул. Веселая, д. 206, г. Рыбное, Рязанская область, 391110, тел./факс 5-06-06
ОКПО 91169561 ОГРН 1116215000868 ИНН 6213010082 КПП 621301001

27.06.2016. № 24.
на № 30/05 от 30.05.2016 г.

Генеральному директору ООО «КВАРТАЛ»
А.Б.Артюшину

На ваше письмо «О выдачи технических условий на подключение проектируемых к строительству трех многоквартирных жилых домов на земельных участках расположенных по адресу: Рязанская область, г. Рыбное ул. Макаренко и Крымская, с кадастровыми номерами 62:13:0010107:2947, 62:13:0010107:2946, 62:13:0010107:2945, 62:13:0010107:2944 к центральной системе водоотведения»

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на подключение проектируемых к строительству трех многоквартирных жилых домов на земельных участках расположенных по адресу: Рязанская область, г. Рыбное ул. Макаренко и Крымская, с кадастровыми номерами 62:13:0010107:2947, 62:13:0010107:2946, 62:13:0010107:2945, 62:13:0010107:2944, к центральной системе водоотведения

ВОДООТВЕДЕНИЕ

в объеме 94,0 м³ в сутки

1. Подключение проектируемых к строительству многоквартирных жилых домов к центральной системе водоотведения произвести в существующих канализационных колодцах – **КК** существующей канализационной сети по ул. Крымская (см. Приложение к ТУ), для чего произвести прокладку канализационной сети - **К1** от домов до данных колодцев.
2. Канализационную сеть – **К1** выполнить трубой **ПВХ**, диаметр трубопровода принять по расчету.
3. Учитывая возросшую нагрузку на городские очистные сооружения, обеспечивающих биологическую очистку хозяйственно бытовых стоков от

абонентов г. Рыбное, осуществить монтаж в 3-х азротенках системы мелкопузырчатой азрации и трубопровода возврата активного ила.

Технические условия действительны в течение 24 месяцев.

Директор ООО «Водоканал Плюс»



О.А. Брыкова

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы Администрации по
развитию инфраструктуры, строительству
и коммунальному хозяйству

В.В. Михешкин